

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DĖL KURO (DURPIŲ - PJUVENŲ MIŠINIO) PIRKIMO-PARDAVIMO

AB „Rokiškio komunalininkas“ priklausančioje Juodupės katilinėje, adresu Pergalės g. 2N, Juodupė, Rokiškio raj., įrengtas bei eksploatuojamas katilas K1 „Margausa“ VSVK-3. Katilo galingumas 3 MWh, kūrenimui naudojama kuro rūšis – durpių - pjuvenų mišinys.

Reikalavimai kurui:

kuro mišinio sudėtis: trupininės kuro durpės - 80%, bet ne mažiau už 70%;
pjuvenos - 20%, bet ne daugiau už 30%. Deginant kuro mišinį, neturi būti viršyta azoto oksidų 670 mg/Nm³ ribinė vertė.

Durpės: smulkios frakcijos trupininės kuro durpės, kaloringumas – 2400 kcal/kg (paklaida +/- 400 kcal).

Durpių - pjuvenų mišinio drėgnumas iki 45%; leidžiama tarša atskirais fragmentais, ne didesniais kaip 100x100x100 mm. – ne daugiau kaip 10 vnt/m³. Tarša žole (švyliu) neleidžiama.

Planuojamas metinis durpių - pjuvenų mišinio poreikis: pagaminti apie 5 000 MWh šiluminės energijos katile K1; priklausomai nuo oro sąlygų ir Pirkėjo poreikių, kiekis gali būti didesnis arba mažesnis.

Kuro pristatymo grafikas: **iki 2022 m. spalio 6 d.**- apie 450 m³ durpių – pjuvenų mišinio pagal iš anksto su Pirkėju suderintą grafiką; prasidėjus šildymo sezonui - pagal Pirkėjo pareikalavimą, bet ne vėliau kaip per 24 val. nuo užsakymo pateikimo, kad būtų užtikrinamas ne mažesnis kaip 3 (trijų) parų kūrenimo rezervas; kuro tiekimo pabaiga – pasibaigus šildymo sezonui.

Kuro pristatymo laikas: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Intervalai tarp transporto priemonių atvykimo - ne mažiau 3 valandų.

Kuro tiekimo pabaiga - 2022-2023 m. šildymo sezono pabaiga, nustatoma Rokiškio rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu.

Atlygis už kurą nustatomas pagal pagamintos iš pristatyto kuro šilumos kiekį katile K1.

Atlygis už durpių - pjuvenų mišinio transportavimą (iki 90 m³), adresu Pergalės g. 2N, Juodupė, Rokiškio raj., nustatomas pagal krovinio gabenimo važtaraščius.

Pagamintos šilumos kiekis fiksuojamas pagal katilo K1 apskaitos prietaiso rodmenis, matavimo vienetas – megavatvalandė (MWh).

Sudarant sutartį Tiekėjas privalo pateikti garantinį raštą, kad nuo 2022 m. spalio 6 d., siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą neliečiamo kuro rezervą, jo gamybinėje bazėje arba kuro sandėliuose bus saugoma 1170 MWh šiluminės vertės arba 2400 m³ durpių - pjuvenų mišinio, kurio kaloringumas ne mažiau 2400 kcal/kg.