

### III PIRKIMO OBJEKTO DALIS. MEDIENOS KURO (MEDŽIO SKIEDRA) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

#### 1. Medienos kuro ( medžio skiedra) kokybės reikalavimai

1.1. Medienos kuro (medžio skiedra ) kokybės reikalavimų rodikliai:

1 lentelė

Eil. Nr.	Medžio skiedros techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1.	Dominuojanti pirminė žaliava	padžiovinta malkinė mediena, medienos atraišos. Papildomai leidžiamos gamybos metu susidariusios smulkelės ir medienos pramonės įmonių atliekos, miško kirtimo atliekos ( pjuvenos, smulkinta mediena, medžio gabaliukai ir kt).
2.	Vidutinė kuro frakcija (granulometrija) ilgis-plotis-storis mm, turi sudaryti <b>ne mažiau, kaip 70 %</b> bendro kuro tūrio ir turi būti tolygiai paskirstyta bendrame kuro tūryje;	50x50x20
3.	Maksimali kuro frakcija (granulometrija) ilgis-plotis-storis mm, gali <b>sudaryti ne daugiau kaip 10 %</b> bendro kuro tūrio ir turi būti tolygiai paskirstyta bendrame kuro tūryje;	150x60x20
4.	Smulkiųjų frakcijos dydžio dalis kure, ne daugiau nei (%)	10
5.	Medienos pramonės įmonių atliekos, miško kirtimo atliekos (spyglių, lapų, žievės ir kt.) kiekis kure, ne daugiau nei (%)	5
6.	Medienos skiedros masės drėgnumas, %	35-45
7.	Pelenų kiekis sausojoje medžio skiedros masėje ne daugiau kaip (%)	3

1.2. Medienos kuras (medžio skiedra) neturi būti ilgai sandėliuotas, nepraradęs natūralios spalvos, t.y. energetinės vertės.

1.3. Medienos kure neturi būti sniego, ledo gabaliukų, žemių, chemiškai apdorotos medienos (pvz. dažyta, klijuota), ir kitų pašalinių daiktų (metalo laužo, akmenų, gelžbetonio gabalų ir pan.), kurie neigiamai veikia perkančiosios organizacijos medžio skiedros saugojimo ir vartojimo (deginimo) įrengimus bei gali įtakoti aplinkos taršą kitomis, nei būdinga medžio skiedrai, chemiškai pavojingomis medžiagomis.

1.4. Pardavėjas teikdamas pasiūlymą pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 2 priedo 3 p.) privalo deklaruoti, kad siūlomas medienos kuras (medžio skiedra) šilumos energijai gaminti atitinka techninės specifikacijos 1 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus ir nurodyti siūlomų medienos kure techninių rodiklių reikšmes.

#### 2. Kiekis, tiekimo terminai, pristatymo vieta, pristatymo sąlygos

2.1. Perkama apie 1900 (vienas tūkstantis devyni šimtai) erdmetrių +/- 40 % medienos kuro (medžio skiedra) katilų kūrenimui . Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto kiekio, faktiškai įsigijamas medienos kuro kiekis sutarties vykdymo metu priklausys nuo faktinių pirkėjo poreikių.

2.2. Pardavėjas turi pasiūlyti ne mažesnę kaip 1900 erdmetrių medienos kuro (medžio skiedra) kiekį.

2.3. Orientacinis medienos kuro tiekimo terminas: 2023 m. spalio – 2024 m. balandžio mėn.(2023-2024 m. šildymo sezono pabaiga), pagal atskirus pirkėjo užsakymus. Medienos kuro (medžio skiedra ) tiekimo pradžia bus nustatoma pasirašant sutartį.

2.4. Pardavėjas visą sutarties laikotarpį (2023-2024 m. šildymo sezono metu) privalo sandėlyje turėti nemažiau 10 proc. sutarties apimties medienos kuro rezervą, kad laikomas rezervines atsargas būtų galima nevėliau kaip per 3 (tris) valandas pradėta tiekti į katilinę.

2.5. Medienos kuras (medžio skiedra) pirkėjui pristatomas adresu: K. Šešelgio g. 9, Kamajai, Rokiškio rajonas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo telefonu, faksu ar el. paštu, darbo laiku nuo 8.00 iki 16.00 val. Medienos kuras (medžio skiedra) iškraunamos tiktai į kuro sandėlį. Maksimali transporto talpa 30 erdmetrių. Medienos kuro pristatymo (transportavimo), iškrovimo kuro sandėlyje išlaidas prisiima tiekėjas, jei jis pristato medienos kurą.

2.6. Pardavėjas užsakytą medienos kuro kiekį pristato ir iškrauna į kuro sandėlį savo jėgomis ir priemonėmis. Pardavėjas turi įvertinti medienos kuro iškrovimo įrangos technines galimybes.

2.7. Pasiūlyme pardavėjas siūlomą parduoti ir pristatyti medienos kurą ( medžio skiedra) kiekį turi nurodyti realiai įvertinęs savo galimybes ir esamus savo įsipareigojimus kitiems medienos kuro pirkėjams.

2.8. Priimdamas medienos kurą ( medžio skiedra) pirkėjas patikrina pardavėjo atvežto medienos kuro faktinį kiekį ir kokybę, o nustačiusi, kad medienos kuras turi trūkumų/defektų, neatitinka kokybės reikalavimų, išsiunčia tiekėjui raštu ir/ar elektroninėmis priemonėmis pranešimą apie nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos medienos kuro nepriėmimo priežastys, ir kuriuo tiekėjas (jo atstovas) kviečiamas dalyvauti surašant aktą dėl defektų.

2.9. Pardavėjui raštu pranešus, kad jis nedalyvaus surašant aktą dėl kuro neatitikimo kiekio ar kokybės reikalavimams, arba jam per 2 (dvi) darbo dienas neatvykus po kvietimo išsiuntimo, pirkėjas vienašališkai surašo aktą dėl trūkumų/defektų ir tokiu atveju laikoma, kad pardavėjas defektus pripažino. Pardavėjui nepripažinus pirkėjo nurodytų trūkumų/defektų, šalys tariasi dėl nepriklausomos ekspertizės skyrimo, o nepavykus susitarti per 2 (dvi) darbo dienas, pirkėjas savo pasirinkimu atlieka nepriklausomą ekspertizę, kurios išlaidas padengia taip:

2.9.1. jei pateiktas medienos kuras (medžio skiedra) atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus – pirkėjas;

2.9.2. jei pateiktas medienos kuras neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų – pardavėjas.

2.10. Pardavėjui pripažinus, kad pateikė nekokybišką, neatitinkantį techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų medienos kurą, jis turi būti per 2 (dvi) darbo dienas po pirkėjo raštiško pranešimo (elektroninėmis priemonėmis) dienos, pakeisti nauju medienos kuro kiekiu, pardavėjo lėšomis.

2.11. Šalys paskiria atsakingus atstovus medienos kuro tiekimo klausimų derinimui.

2.12. Su pristatomu medienos kuro kiekiu, pardavėjas privalo pateikti pristatomo kuro kokybės atitiktį patvirtinančių dokumentų (kokybės pažymėjimą ar pasą sertifikatą, pažymą apie kuro kokybę) įmonės vadovo patvirtintas kopijas (lietuvių kalba arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas vertimų kopijas), kuriose turi būti techninės specifikacijos 1 lentelėje 6 – 8 eilutėse nurodytos kokybės rodiklių reikšmės.

2.13. Pardavėjas kartu su kroviniu privalo pateikti transportavimo važtaraščius. Pagal transportavimo važtaraščius, suderintus su pirkėju, pateikia sąskaitas-faktūras (iki sekančio mėn. 10 dienos).

### **3. Orientacinis medienos kuro tiekimo grafikas**

3.1. Orientacinis medienos kuro tiekimo grafikas derinamas pasirašius pirkimo- pardavimo sutartį.

---